

〔業務の概要〕

- 件 名 酒匂水再生センター 計装設備修理工事
- 業務場所 酒匂水再生センター（小田原市西酒匂一丁目 1 番 54 号）
- 期 間 契約日から令和 5 年 3 月 10 日まで
- 業務概要

* 内 容

酒匂水再生センター3号焼却炉に設置されている計装機器の交換修理。

* 対象

- 風箱圧力計 (差圧発信器)
- 二次燃焼空気流量計 (差圧発信器)
- No.1 空気予熱器出口排ガス圧力計 (差圧発信器)
- No.2 空気予熱器出口排ガス圧力計 (差圧発信器)
- 白煙防止器出口排ガス圧力計 (差圧発信器)
- サイクロン出口排ガス圧力計 (差圧発信器)
- 排煙処理塔出口排ガス圧力計 (差圧発信器)
- 誘引ファン出口排ガス圧力計 (差圧発信器)
- No.3/4 砂ろ過水給水流量計 (電磁流量計)
- 排煙処理塔循環水 pH 計 (PH 計)