

質問に対する回答書

平成 30 年 10 月 10 日

案件番号 委四 1101

件名 四之宮水再生センター運転管理業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>1 金額抜き設計書 職種別労務単価基準額 基準単価①において、保全技士補労務単価を 採用されていますが、採用単価は平成 30 年度の 公表値という解釈でよろしいでしょうか。</p> <p>2 四之宮水再生センター等運転操作・保守点 検主要施設一覧表 南系汚泥脱水設備（2020 年 3 月 31 日）、南系 汚泥焼却設備（2019 年 6 月 30 日）及び付帯設 備は、休止施設になると想定していますが、そ れ以降は、巡視点検及び保守点検は不要という 解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>1 そのとおりです。</p> <p>2 南系汚泥脱水設備、南系汚泥焼却設備の休止 以降は、同設備の床排水ポンプ及び建築付帯設 備の保守点検のほか、外観等の巡視点検を実施 して頂くこととなります。</p>