

質問に対する回答書

平成 30 年 6 月 12 日

案件番号 工四 6111

件名 蓄電池修理工事

質 問 事 項	回 答
<p>①今回更新いたします、蓄電池は、仕様書を満たす、既設同等品以上のものでメーカーから技術者を派遣でき、保守性にも問題なければ、既設と同メーカーでなくても宜しいでしょうか。</p>	<p>① 宜しいです。</p>
<p>②型式：PFST40SG の電池交換にあたり、バイパス運転の切替が必要ですが、導入年度が 15 年以上を経過している UPS の切替については、切替が出来ない、切替できても戻らない可能性が懸念されます。他社製品にて導入年度が不明ですが、設置したのは西暦何年製でしょうか？</p>	<p>② 2004 年製です。</p>
<p>③15 年を超過している場合に、施設殿の電気担当者が切替を実施して頂く事は可能でしょうか？</p>	<p>③ 電気担当者は、切替を実施しませんので、必要に応じて当該機器の製造会社等から技術者を派遣してください。</p>
<p>④15 年未満の場合に、補償面より、当社では切替が出来ない為、松下系の業者を工事の際に外注としてお願いする事は問題ないでしょうか？</p>	<p>④ 問題ありません。</p>
<p>⑤更新電池は、四之宮管理センター2 設備はMSEタイプ（7～9年）ですが、戸田ポンプ場は既設電池が長寿命型（13～15年）タイプとなっております。 既設と同等性能品にて積算で宜しかったでしょうか？ 違う場合は、ご指示をお願い致します。</p>	<p>⑤ MSEタイプ（7～9年）で積算してください。</p>