

質問に対する回答書

平成 30 年 6 月 12 日

案件番号 工柳 6225

件名 可変周波数電源装置修理工事

質 問 事 項	回 答
<p>①仕様書 P20 交換部品一覧表 仕様 VVVFは、既設同等品と記載されていますが機器仕様が満たされていれば、メーカーを問わない条件でよろしいでしょうか。</p>	<p>① その通りです。</p>
<p>②仕様書 P19 2 施工内容 (1) ア 既設VVVFパラメータ設定表の提供は可能条件で宜しいでしょうか。</p>	<p>② 可能です。</p>
<p>③仕様書 P19 2 施工内容 (1) オ インバータ装置の単体試験調整についてご教授をお願いします。</p>	<p>③ 負荷を切り離れた状態でのインバータ装置単体運転の各種データ測定が主となります。</p>
<p>④仕様書 P17 設備概要 修理対象機器 (4 台) の状況をご教授願います。全て運転可能又は数台が故障中</p>	<p>④ 現時点、全て運転可能な状況です。</p>
<p>⑤仕様書 P20 4 技術者及び作業員の派遣 製造会社等から派遣の解釈ですが、請負会社が条件を満たし上で協議を重ねた結果、必要がないと判断することは可能でしょうか。(絶対条件ではないと判断している)</p>	<p>⑤ 派遣は必要です。</p>