

# 質問に対する回答書

平成 30 年 7 月 10 日

案件番号 工四 6119

件名 防臭蓋補修工事

質 問 事 項	回 答
<p>1 工事内訳書「発生材処分費（鉄くず）」はスクラップ控除扱いでしょうか。</p> <p>2 3系前エアレーションタンク部の落下防止養生は、劣化部除去・断面修正・防食工の施工を考えると、吊り下げる場所が無いように思われますが、どのようにお考えでしょうか。</p>	<p>1 産業廃棄物として適正に処分してください。</p> <p>2 単管パイプ等で吊り下げ土台を設置し、落下防止養生の設置を考えています。</p>