

## 質問に対する回答書

平成 31 年 2 月 27 日

案件番号 委四 1105

件名 四之宮水再生センター昇降機設備保守点検業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>1 入札参加社数は何社でしょうか。 複数社の場合、参加企業名もお伺いしたいと存じます。</p> <p>2 予定入札額はいくらになりますでしょうか。</p> <p>3 柳島管理センターの入札はどのような状況でしょうか。</p> <p>4 昨年度までの起動頻度に基づき点検仕様書を見直しさせて頂いた結果、修正が必用と思われる箇所が何点かございました。 添付にて赤字修正させて頂きましたが、点検仕様書の修正は可能でしょうか？</p>	<p>1, 2 入札公告兼入札説明書に記載のとおり、落札者を決定した後に、入札参加者名や予定価格など、入札結果を当会社ホームページで公表します。</p> <p>3 設計図書に関するご質問ではありませんので、回答は差し控えさせていただきます。</p> <p>4 仕様書どおりの頻度で点検を実施してください。</p>

四之宮水再生センター点検内容 (エレベーター)

別紙

箇所	機器名	点検回数	箇所	機器名	点検回数	
機械室	室内環境	1回/月	ピット	ピット	1回/月	
	各機器	1回/月		緩衝器	4 1回/月	
	起動盤	1回/月		張り車	4 1回/月	
	制御盤(メンテナンスコンピュータ等による 運行データ等異常有無の確認を含む)			<del>つり合車</del>	1回/月	
	巻上機	1回/月		配管	4 1回/月	
	巻上電動機			ジャッキ台	4 1回/月	
	そらせ車	1回/月		かご室	かご	1回/月
	電磁ブレーキ	1回/月		乗場	意匠・照明	1回/月
	調速機	1回/月			かご内操作盤	1回/月
	油圧ポンプ	1回/月			かご室・ 乗場インジケータ	1回/月
	サイレンサ				乗場押しボタン	
	バルブ	1回/月			外部連絡装置	1回/月
	ファン、ラジエータ	1回/月			その他	1回/月
	オイルタンク	1回/月		音声合成		1回/月
かご回り	かご上	4 3回/年	アナウンス装置			
	かご戸回り	1回/月	車椅子仕様	専用乗場	1回/月	
	かご上ステーション	4 1回/月		専用操作盤ボタン	1回/月	
	インダクタ、着床リレー	4 1回/月		鏡	1回/月	
	非常止め装置	1回/月		手すり	1回/月	
	ガイドシュー	4 1回/月		光電式ドアセンサ	1回/月	
	給油器	4 3回/年		その他	1回/月	
	救出口	4 1回/月	停電時自動	ELD・MELD盤	4 3回/年	
	はかり装置	4 1回/月	着床装置	バッテリー	4 3回/年	
	その他機器	4 1回/月	地震時管制		1回/月	
昇降路	昇降路	4 3回/年	運転装置		4 年	
	リミットスイッチ	4 3回/年	火災時管制		1回/月	
	位置スイッチ		運転装置		4 年	
	配管	1回/月	消耗品交換	可動・固定コンタクト	なし	
	配線	4 年		ヒューズ、V型抵抗管	なし	
	継ぎ箱			ベルト、灯芯		
	ガイドレール	4 1回/月		ドアシュー		
	つり合おもり	4 1回/月		照明用ランプ、グローランプ		
	ロープ	4 1回/月		インジケータ用ランプ		
	着床スイッチプレート	4 1回/月		操作盤・乗場押しボタン用ランプ		
	移動ケーブル	4 1回/月		停電灯用ランプ		
	乗場戸回り	1回/月		点検用オイル、グリス類		
	油圧ジャッキ	4 3回/年		ウエス、サンドペーパー		
その他機器	4 3回/年		ビス、ナット、ワッシャー			