

[業務の概要]

○ 件 名 四之宮管理センター汚水ポンプ・送風機修理工事

○ 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）

○ 期 間 契約日より平成 31 年 3 月 15 日まで

○ 工事概要

* 内 容

四之宮管理センター汚水ポンプ・送風機設備について、分解点検整備及び消耗部品類等の交換を行う。

* 対象設備

- ・ 高段 5 号汚水ポンプ

型 式：立軸渦巻斜流ポンプ SPS-CV

製造業者：(株)日立プラントテクノロジー

- ・ 低段 4 号汚水ポンプ

型 式：立軸渦巻斜流ポンプ OV-CV

製造業者：(株)日立製作所

- ・ No. 2 送風機

型 式：片吸込形 5 段ターボブロワ MB-CH

製造業者：(株)日立製作所

- ・ No. 2 送風機用電動機

型 式：EFLUN-MCYI 三相誘導電動機

製造業者：(株)日立製作所

- ・ No. 5、6 送風機

型 式：片吸込形 4 段ターボブロワ MB-CH

製造業者：(株)日立製作所

- ・ No. 7 送風機用電動機

型 式：EFLUN-MCYI 三相誘導電動機

製造業者：(株)日立製作所