

[業務の概要]

○ 件 名 柳島管理センター遮断器等点検整備工事

○ 工事場所 柳島管理センター（茅ヶ崎市柳島地内）

○ 期 間 契約日より平成31年2月28日まで

○ 工事概要

* 内 容

柳島管理センターの各電気室に設置されている真空遮断器、高圧電磁接触器、断路器の精密点検を行う工事です。

なお、請負者は技術者(指導員)を当該機器の製造会社等から派遣し、機器の取付及び調整を実施、または管理してください。

* 対 象 設 備

- ・自家発室
真空遮断器（VCB） 2台
- ・送風機棟電気室
高圧電磁接触器（VCS） 2台
- ・低段電気室
高圧電磁接触器（VCS） 3台
断路器（DS） 2台
- ・第3電気室
真空遮断器（VCB） 1台
断路器（DS） 1台
- ・第1電気室
真空遮断器（VCB） 23台
高圧電磁接触器（VCS） 9台

対象遮断器等製造業者・・・・・・・・・・(株)明電舎