

[業務の概要]

○ 件 名 柳島管理センター 砂ろ過設備修理工事

○ 工事場所 柳島管理センター（茅ヶ崎市柳島地内）

○ 期 間 契約日より平成 31 年 2 月 28 日まで

○ 工事概要

* 内 容

柳島管理センター砂ろ過設備について、下記の整備を行う。

- 1 No.1-1・2 砂ろ過設備についてろ過材の交換を行う。
- 2 No.3 砂ろ過設備についてろ過材及び空気作動弁等の交換を行う。
- 3 砂ろ過洗浄水設備について配管サポートの改修及び電動バタフライ弁の交換を行う。

* 対象設備

- ・ No.1-1・2 砂ろ過設備
 - 型 式：重力式上向流砂ろ過
 - ろ過面積：12.96m²
 - ろ過速度：300m³/m²/日
 - 設置業者：日本鋼管(株)
- ・ No.3 砂ろ過設備
 - 型 式：重力式上向流砂ろ過
 - ろ過面積：29m²
 - ろ過速度：300m³/m²/日
 - 設置業者：日本鋼管(株)
- ・ 砂ろ過洗浄水設備
 - 口 径：φ 500