

[業務の概要]

○ 件 名 酒匂管理センター 可変周波数電源装置修理工事

○ 工事場所 酒匂管理センター（小田原市西酒匂地内）

○ 期 間 契約日より平成31年1月10日まで

○ 工事概要

* 内 容

酒匂管理センターの汚泥処理棟電気室に設置されている可変周波数電源装置の交換、盤内改造及び調整を行う工事です。

なお、請負者は技術者(指導員)を当該機器の製造会社等から派遣し、機器の取付及び調整を実施、または管理してください。

* 対 象 設 備 (既設)

- ・No.4 汚泥供給ポンプ用可変周波数電源装置

適用モータ 3φ 400V 60Hz 22kW

- ・No.4 薬品注入供給ポンプ用可変周波数電源装置

適用モータ 3φ 400V 60Hz 22kW

- ・VVVF 速度制御盤 - 2 (盤内改造対象)

上記2台分の可変周波数電源装置が収められている。

既設可変周波数電源装置製造業者 富士電機

既設「VVVF 速度制御盤-2」製造業者 メタウォーター(株)