

[業務の概要]

- 件 名 酒匂管理センター 計装設備修理工事
- 工事場所 酒匂管理センター（小田原市西酒匂地内）
- 期 間 契約日より平成31年1月31日まで
- 工事概要

* 内 容

酒匂管理センター60 t 焼却設備に設置されている計装制御機器等の交換修理を行うものです。

また、請負者は対象機器の取り付け及び調整のための技術者（指導員）を当該機器の製造業者等から派遣してください。

* 対 象 設 備（既設）

60 t 焼却炉計装設備

- ・コンパクトコントローラ（制御ソフトウェア含む）
- ・比率設定器（制御ソフトウェア含む）
- ・プログラマブル演算器（制御ソフトウェア含む）
- ・設定器（制御ソフトウェア含む）
- ・熱電対温度変換器
- ・P T変換器

既設各計装機器製造業者 富士電機