

[業務の概要]

○ 件 名 四之宮管理センター 非常用発電設備修理工事

○ 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）

○ 期 間 契約日より平成 31 年 3 月 8 日まで

○ 工事概要

* 内 容

四之宮管理センターに設置されているNo.3 非常用発電設備について、原動機(ガスタービン機関)の現地点検整備、交流発電機・エアタービンの工場整備を行う。

* 対象設備

- ・ No.3 非常用発電機ガスタービン機関

型 式：単純開放サイクル 1 軸形(CENTAUR 50)

定格出力：3459kW(4700PS)

主軸回転数：14950min⁻¹

燃 料：軽油

製造業者：(株)新潟鐵工所

- ・ No.3 非常用発電機交流発電機

型 式：三相交流同期発電機(EK-AF)

出 力：4000KVA

電 圧：6600V

電 流：350A

極 数：4

製造業者：(株)明電舎