

## 〔業務の概要〕

○ 件 名 四之宮管理センター 汚泥ポンプ修理工事

○ 業務場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）

○ 履行期間 契約日より平成31年2月28日まで

○ 工事概要

\* 内 容

四之宮管理センター最終沈殿池に設置されている1系余剰汚泥ポンプ（2台）、2系返送汚泥ポンプ（3台）及び加圧浮上設備に設置されている余剰汚泥移送ポンプについて、ポンプ及び電動機の各種部品の交換、塗装による現場整備を行うものです。

\* 対象機器

- (1) 水処理1系 No. 1-1～2 余剰汚泥ポンプ  
型 式：SPN-100FC  
製造業者：古河鋳業(株)（現 古河産機システムズ(株)）
- (2) 水処理1系 No. 1-1～2 余剰汚泥ポンプ用電動機  
型 式：TFO  
製造業者：(株)日立製作所
- (3) 水処理2系 No. 2-1～3 返送汚泥ポンプ  
型 式：SPW200×200A  
製造業者：古河鋳業(株)（現 古河産機システムズ(株)）
- (4) 水処理2系 No. 2-1～3 返送汚泥ポンプ用電動機  
型 式：TFO  
製造業者：(株)日立製作所
- (5) 加圧浮上設備 No. 2 余剰汚泥移送ポンプ  
型 式：SPN-100FC  
製造業者：古河鋳業(株)（現 古河産機システムズ(株)）
- (6) 加圧浮上設備 No. 2 余剰汚泥移送ポンプ用電動機  
型 式：全閉外扇屋外形  
製造業者：富士電機(株)