

[業務の概要]

○ 件 名 柳島管理センター等 電源装置点検整備工事

○ 工事場所 柳島管理センター（茅ヶ崎市柳島地内）
太井ポンプ場（相模原市緑区太井地内）
寸沢嵐ポンプ場（相模原市緑区寸沢嵐地内）
吉野ポンプ場（相模原市緑区吉野地内）

○ 期 間 契約日より平成31年2月28日まで

○ 工事概要

* 内 容

柳島管理センター等の各電気室に設置されている電源設備の精密点検基準に基づく精密点検及び部品交換を行う工事です。請負者は技術者(指導員)を当該機器の製造会社等から派遣してください。

*対 象 設 備

1 柳島管理センター第1 電気室直流電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	MMSC100-50GY	(株)ジーエス・ユアサパワーサプライ (現：(株)GS ユアサ)

2 柳島管理センター第3 電気室直流電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-TNMR10075	(株)ジーエス・ユアサパワーサプライ (現：(株)GS ユアサ)

3 柳島管理センター高段電気室直流電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-TNMB10050	(株)ジーエス・ユアサパワーサプライ (現：(株)GS ユアサ)

4 柳島管理センター第5 電気室無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-TWMR10300	(株)ジーエス・ユアサパワーサプライ (現：(株)GS ユアサ)
インバータ	RE-CWDSS1010	(株)ジーエス・ユアサパワーサプライ (現：(株)GS ユアサ)

5 太井ポンプ場無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-SNMR10075-A	(株)GS ユアサ
インバータ	RE-CNDSS1003-A	(株)GS ユアサ

6 太井ポンプ場直流電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-SNTB02010-A	(株)GS ユアサ

7 寸沢嵐ポンプ場無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-SNMR10075-A	(株)GS ユアサ
インバータ	RE-CNDSS1003-A	(株)GS ユアサ

8 吉野ポンプ場無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-SNMR10040-A	(株)GS ユアサ
インバータ	RE-CNDSS1002-A	(株)GS ユアサ