

〔業務の概要〕

○ 件 名 酒匂管理センター 電源装置等点検整備工事

○ 工事場所 酒匂管理センター（小田原市西酒匂地内）

○ 期 間 契約日より平成 31 年 3 月 8 日まで

○ 工事概要

* 内 容

酒匂管理センターの電気室等に設置されている電源装置及び遮断器等について部品交換及び精密点検を行う工事です。また、対象機器の点検整備、機器の取り付け及び調整のための技術者（指導員）を当該機器の製造会社等から派遣してください

* 対 象

1 電源装置〔製造会社：富士電機株〕

（1）管理棟電源装置（無停電電源装置）

整流器盤 RETB21/10-200-8DB

インバータ盤 GWE15-110/100X-I

（2）新汚泥処理棟電源装置（無停電電源装置）

整流器盤 RETB42/10-200-5DB

インバータ盤 GWE15-110/100X-I

（3）械濃縮棟電源装置（無停電電源装置）

整流器盤 RETB42/10-200-8DB

インバータ盤 GWE15-110/100X-I

2 遮断器等

（1）対象機器〔製造会社：富士電機株〕

高圧真空遮断器（V C B）25 台、高圧電磁接触器（V C S）7 台

気中開閉器（A C B）2 台、断路器（D S）1 台

（2）対象電気室

受配電棟、・ブロワ棟電気室・機械濃縮棟電気室・自家発棟

管理棟電気室・水処理 3 系電気室