

[業務の概要]

- 件 名 酒匂管理センター 汚泥掻寄機修理工事
- 工事場所 酒匂管理センター（小田原市西酒匂地内）
- 期 間 契約日より平成31年3月8日まで
- 工事概要

* 内 容

酒匂管理センター水処理設備汚泥掻寄機について、消耗部品類の交換整備及び脱輪抑制装置の設置等を行うものです。

* 対象設備

- ・ 最初沈殿池No.2 - 1, 2 - 2
 - 型 式：フライト付きダブルチェーンコンベア
 - 機 長：33,500mm
 - 製造会社：日本鋼管(株)
- ・ 最終沈殿池No.2 - 1, 2 - 2, 2 - 3, 2 - 4
 - 型 式：フライト付きダブルチェーンコンベア
 - 機 長：50,300mm
 - 製造会社：住友重機械工業(株)