

## [業務の概要]

○ 件 名 扇町管理センター 可変周波数電源装置修理工事

○ 工事場所 扇町管理センター (小田原市扇町地内)

○ 期 間 契約日より平成31年2月28日まで

○ 工事概要

### \* 内 容

扇町管理センターの塩素混和池棟電気室に設置されている可変周波数電源装置の交換、盤内改造及び調整等を行う。

なお、請負者は技術者(指導員)を当該機器の製造会社等から派遣し、機器の取付及び調整を実施、または管理してください

### \* 対 象 設 備 (既設)

- ・ No.3 砂ろ過原水ポンプ用可変周波数電源装置

適用モータ 3φ 400V 50Hz 7.5kW

既設可変周波数電源装置製造業者・・・・・・・・・・(株)東芝