

〔業務の概要〕

○ 件 名 四之宮管理センター 加圧浮上電気設備修理工事

○ 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）

○ 期 間 契約日より平成 31 年 1 月 31 日まで

○ 工事概要

* 内 容

本工事は、四之宮管理センター加圧浮上設備電気室コントロールセンターに電源供給用のケーブル（600V EM-CET325mm² 約 230m）を水処理第 2 電気室より新たに布設するものです。

* 対 象

1 加圧浮上設備電気室

接続盤名称	型式・規格	製造会社
浮上濃縮設備 コントロールセンター引込盤 (CC-2N)	400V 受電	株東光高岳

2 水処理第 2 電気室

接続盤名称	型式・規格	製造会社
No.3 動力主幹盤 (3L9)	400V 受電	株明電舎