

〔業務の概要〕

- 件 名 四之宮管理センター消火栓ポンプ修理工事
- 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）
- 期 間 契約日より平成 30 年 3 月 16 日まで
- 工事概要

* 内 容

本工事は、管理棟及び第 1 ブロワ棟に設置されている消火栓ポンプ設備の交換修理を行い、当該設備の安全で安定した運用を確保するものです。

* 対象設備

消火栓ポンプ設備

- ・管理棟 消火栓ポンプ設備

ポンプ仕様

口径	80[φ]
能力	500[L/min]
揚程	60[m]

電動機仕様

定格電圧	3 相 200[V]
容量	11[kW]

その他

重量	305[kg]
----	---------

- ・第 1 ブロワ棟 消火栓ポンプ設備

ポンプ仕様

口径	100[φ]
能力	750[L/min]
揚程	35[m]

電動機仕様

定格電圧	3 相 200[V]
容量	11[kW]

その他

重量	137[kg]
----	---------