

〔業務の概要〕

- 件 名 柳島管理センター 濃縮槽防食ライニング補修工事
- 工事場所 柳島管理センター（茅ヶ崎市柳島地内）
- 期 間 契約日から平成30年3月9日まで
- 工事概要

* 内 容

濃縮槽内部のコンクリート腐食が進行しているため、既設防食層も含めたコンクリート劣化部を除去し、断面修復して防食施工するものです。

* 対象施設

- ・ 柳島管理センター 第2汚泥処理棟 No.2濃縮槽