

〔業務の概要〕

- 件 名 茅ヶ崎幹線 幹線流量計修理工事
- 工事場所 柳島管理センター（茅ヶ崎市柳島地内）
- 期 間 契約日より平成 29 年 10 月 31 日まで

○ 工事概要

* 内 容

茅ヶ崎幹線に設置されている幹線流量計（水位検出部）1 台の交換。
サーバー用 PC 及びクライアント用 PC の交換とそれに伴う監視用の
ソフトウェアの構築

* 対象設備

- ・ 幹線流量計（茅ヶ崎）
 - 測定対象 : 下水
 - 管渠径 : 2,200mm
 - 測定範囲 : 0～600m³/min
- ・ サーバー用 PC(デスクトップ)
 - モニタ : 19 インチ以上
 - メモリ : 2G B 以上
 - ハードディスク : 160G B 以上
 - その他 : 工業用 PC であること
- ・ クライアント用 PC(ノート)
 - メモリ : 2G B 以上
 - ハードディスク : 160G B 以上
 - その他 : 工業用 PC であること
- ・ ソフトウェア
 - 取り込み点数 : 2 箇所、6 点
 - 画面 : グラフィック、リアルタイムトレンド、
ヒストリカルトレンド、帳票画面