

## 〔業務の概要〕

- 件 名 柳島管理センター 最初沈殿池汚泥掻寄機修理工事
- 工事場所 柳島管理センター（茅ヶ崎市柳島地内）
- 期 間 契約日より平成30年3月9日まで
- 工事概要

### \* 内 容

柳島管理センター水処理設備最初沈殿池汚泥掻寄機について、下記の整備を行う。

- 1 2系最初沈殿池について主務スプロケットの交換及びスカムスキマー用駆動装置の工場整備等を行う。
- 2 7系最初沈殿池について駆動チェーン等の交換を行う。
- 3 8系最初沈殿池について駆動チェーン等の交換及び駆動装置の整備を行う。
- 4 9系最初沈殿池について水中軸用カラー等の交換及び駆動装置の整備を行う。

### \* 対象設備

- ・ 2系最初沈殿池
  - 型 式：フライト付ダブルチェーンコンベヤ
  - 設置業者：日本鋼管(株)
- ・ 7系最初沈殿池
  - 型 式：チェーンフライト式
  - 設置業者：日本鋼管(株)
- ・ 8系最初沈殿池
  - 型 式：チェーンフライト式
  - 設置業者：日本碍子(株)
- ・ 8系最初沈殿池
  - 型 式：チェーンフライト式
  - 設置業者：JFEエンジニアリング(株)