

[業務の概要]

- 件 名 柳島管理センター 遠心濃縮機修理工事
- 工事場所 柳島管理センター（茅ヶ崎市柳島地内）
- 期 間 契約日より平成 29 年 11 月 30 日まで
- 工事概要

* 内 容

柳島管理センターNo. 3， 7 遠心濃縮機について、工場整備を主とした点検修理を行うほか、遠心濃縮機他号機については、油圧ユニットの油冷却器チューブ清掃を行う。

また、No. 1 混合汚泥槽について、水中攪拌機の交換を行う。

* 対象設備

- ・ No. 1 ～ 8 遠心濃縮機

形 式：横型連続遠心濃縮機

処 理 量：40m³/時

製造会社：J F E エンジニアリング株式会社

- ・ No. 1 混合汚泥槽攪拌機

形 式：水中攪拌機

電動機出力：5kW

製 造 会 社：新明和工業株式会社（既設）