

〔業務の概要〕

○ 件 名 四之宮管理センター 特高電気室等電源装置点検整備工事

○ 工事場所 四之宮管理センター (平塚市四之宮地内)
門沢橋ポンプ場 (海老名市門沢橋地内)
戸田ポンプ場 (厚木市戸田地内)

○ 期 間 契約日より平成30年11月30日まで

○ 工事概要

* 内 容

四之宮管理センター特高電気室等に設置されている電源設備の精密点検基準に基づく精密点検及び部品交換を行うものです。請負者は、対象機器の点検整備、機器の取り付け及び調整のための技術者（指導員）を当該機器の製造会社等から派遣してください。

* 対 象

1 四之宮管理センター特高電気室直流電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	BROS10075TRGKB	日本電池(株)

2 四之宮管理センター第2プロワ棟無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-SNMR10050-A	(株)GS ユアサパワーサプライ
インバータ	RE-CNDSS1003-DA	(株)GS ユアサパワーサプライ

3 四之宮管理センター第2脱水棟無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	TR-SNMR10200-A	(株)GS ユアサ
インバータ	RE-CWDSS1007-A	(株)GS ユアサ

4 四之宮管理センター低段ポンプ棟直流電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	GMSB100-75V	(株)GS ユアサパワーサプライ

5 門沢橋ポンプ場無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
インバータ	IS15-0.5M	(株)GS ユアサコーポレーション

6 戸田ポンプ場無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社
整流器	BROS10075TBGK	(株)GS ユアサ
インバータ	IUW1-108/100-5CSFN	(株)GS ユアサ