

〔業務の概要〕

○ 件 名 四之宮管理センター 水処理中央等電源装置点検整備工事

○ 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）

○ 期 間 契約日より平成 30 年 11 月 30 日まで

○ 工事概要

* 内 容

四之宮管理センター水処理中央監視室等に設置されている電源設備の精密点検基準に基づく精密点検及び部品交換を行うものです。

また、請負者は、対象機器の点検整備、機器の取り付け及び調整のための技術者（指導員）を当該機器の製造会社等から派遣してください。

* 対 象

1 水処理中央監視室無停電電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社	備考
整流器・インバータ	PFST40SG	松下電器産業㈱	

2 高段ポンプ棟電気室直流電源装置

機器名称	型式・規格	製造会社	備考
整流器	A0-34-120-50BD-MJ	新神戸電機㈱	