

〔業務の概要〕

- 件 名 四之宮管理センター最終沈殿池汚泥掻寄機修理工事
- 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）
- 期 間 契約日より平成 30 年 11 月 30 日まで
- 工事概要

* 内 容

四之宮管理センター2系最終沈殿池設備について、汚泥掻寄機のフライトシュー交換。また、スカムスキマーの sprocket ホイールの交換を行う。

* 対象設備

・汚泥掻寄機

形 式：フライト式ダブルチェーン

設置会社：日本鋼管(株)

・スカムスキマー

形 式：手動回転式スキマー

設置会社：日本鋼管(株)