

[業務の概要]

○ 件 名 四之宮管理センター 加圧浮上濃縮設備修理工事

○ 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）

○ 期 間 契約日より平成 31 年 2 月 15 日まで

○ 工事概要

* 内 容

四之宮管理センターに設置されている加圧浮上濃縮設備について、汚泥掻取機、加圧水ポンプ等の点検整備を行う。

* 対象設備

・ No.2 汚泥掻取機

型 式：濃縮汚泥掻取機

製造業者：荏原インフィルコ(株)

・ No.1,2 加圧水槽

型 式：立形密閉式鋼板製

仕 様：φ 1.6m×高さ 1.8m、4.5m³

製造業者：(株)藤井鉄工所、神田鉄工(株)

・ No.1,2 加圧水ポンプ

型 式：片吸込み渦巻ポンプ(100×80IBLJM)

吐 出 量：1.57m³/min

電 動 機：30kW×2P×400V×50Hz

製造業者：(株)荏原製作所

・ No.3 加圧水ポンプ

型 式：片吸込み渦巻ポンプ(150×100IBLNBM)

吐 出 量：2.2m³/min

電 動 機：45kW×4P×400V×50Hz

製造業者：(株)荏原製作所