

〔業務の概要〕

- 件 名 四之宮管理センター 高段接合井No.2 流入主ゲート開度計修理工事
- 工事場所 四之宮管理センター（平塚市四之宮地内）
- 期 間 契約日より平成 30 年 11 月 16 日まで
- 工事概要

* 内 容

四之宮管理センターに設置されている高段接合井No.2 流入主ゲートについて、故障した開度計の交換を行う。

* 対象設備

- ・ 高段接合井No.2 流入主ゲート

型 式： 鋳鉄製角形制水扉
呑口寸法： 2400mm×2400mm
駆動方式： 油圧式
製造業者： ㈱クボタ

- ・ 開度計

型 式： 巻き取り式レベル計
計装信号： 0～1k Ω (ポテンションメータ出力)
計測ストローク： 2480mm
テープ長： 約 7m
製造業者： ㈱和興計測