

[業務の概要]

○ 件 名 柳島管理センター 可変周波数電源装置修理工事

○ 工事場所 柳島管理センター (茅ヶ崎市柳島地内)

○ 期 間 契約日より平成31年1月10日まで

○ 工事概要

* 内 容

柳島管理センターの第2汚泥棟電気室に設置されている可変周波数電源装置の交換、盤内改造及び調整を行う工事です。

なお、請負者は技術者(指導員)を当該機器の製造会社等から派遣し、機器の取付及び調整を実施、または管理してください。

* 対 象 設 備 (既設)

- ・ NO.2-5 余剰汚泥供給ポンプ用可変周波数電源装置
適用モータ 3φ 400V 60Hz 22kW
- ・ NO.2-6 余剰汚泥供給ポンプ用可変周波数電源装置
適用モータ 3φ 400V 60Hz 22kW
- ・ NO.2-7 余剰汚泥供給ポンプ用可変周波数電源装置
適用モータ 3φ 400V 60Hz 22kW
- ・ NO.2-8 余剰汚泥供給ポンプ用可変周波数電源装置
適用モータ 3φ 400V 60Hz 22kW

既設可変周波数電源装置製造業者・・・・・・・・・・(株)明電舎