

[業務の概要]

- 件 名 吉野ポンプ場 遮断器修理工事
- 工事場所 吉野ポンプ場(相模原市緑区吉野 374 番 4 号)
- 期 間 契約日より令和 6 年 1 月 19 日まで
- 工事概要

* 内 容

吉野ポンプ場の電気室に設置されている真空遮断器の交換及び盤内改造を行うものです。

受注者は、対象真空遮断器を納める盤について、真空遮断器の取り付け及び調整のための技術者（指導員）を、当該盤の製造会社等から派遣し、各種試験は、製造会社の標準規格による試験方法を採用してください。また、特殊技術を要する作業については、有資格技術者を派遣して施工してください。

* 対象設備

- ・ 吉野ポンプ場 真空遮断器 1 台

既設収納盤製造者：(株)日新電機

交換遮断器仕様

定格： 7.2kV 50Hz 600A

遮断電流：12.5kA

据付方式：引き出し形 水平端子

操作方式：電動ばね操作

操作電圧：DC100V

制御電圧：DC100V

引外電圧：DC100V