

## 仕 様 書

- 1 件 名 遠心濃縮機用部品購入
- 2 納入場所 柳島水再生センター（茅ヶ崎市柳島1900番地）
- 3 納入期限 令和6年3月11日

### 4 品名・数量・仕様

品名	規格等	数量	単位	備考
インバータ	No.1～8用、FR-A840-55K-06(初期設定及びコーティング仕様) DCL(FR-HEL-H55K)、ACL(FR-HAL-H55K)含む	2	台	
潤滑油冷却器	No.1,2用 SHA-309P1	1	台	
濃縮液スリーブ	No.1,2用 φ 90,SUS304+溶射	1	個	
スリーブB・S	No.1,2用 φ 200,SUS304+溶射	1	個	
濃縮液スリーブ	No.3～8用 φ 75,SUS304+溶射	1	個	
ベアリング押え	No.3～8用 φ 170,SUS304+溶射	1	個	
スリーブB・S	No.3～8用 φ 180,SUS304+溶射	2	個	
ロータリーシート	No.3～8用 WC	1	個	
シールフェイス	No.3～8用 供給・排出用,SUS304	1	個	
シールリング	No.3～8用 回転継手用	1	個	
計				

### 5 機器仕様

型 式 :横型連続遠心濃縮機 NKR-403

処 理 量 :40m<sup>3</sup>/時

処 理 汚 泥 :余剰汚泥(濃度0.5～0.9% SVI200以下)

主 電 動 機 出 力 :45kW

電 源 :400V×50Hz

製 造 番 号 :No.1,2 48001,48002  
:No.3～8 48004,48005,48007,48008,48009,48010

製 造 業 者 :JFEエンジニアリング(株)

### 6 特記事項

(1)納品時には受注者が直接納品するものとします。