

[業務の概要]

- 件 名 四之宮水再生センター重力濃縮槽汚泥掻寄機修理工事
- 工事場所 四之宮水再生センター（平塚市四之宮四丁目 19 番 1 号）
- 期 間 契約日より令和 7 年 3 月 11 日まで
- 工事概要

* 内 容

四之宮水再生センターNo.4 重力濃縮槽汚泥掻寄機について、現地整備、消耗部品の交換、駆動装置・減速機架台の工場整備及び塗装補修等を行うものです。

また、重力濃縮槽分離液配管の交換を行うものです。

* 対象設備

- ・ No.4 重力濃縮槽汚泥掻寄機

形 式：中央駆動懸垂形

設置業者：メタウォーター株式会社

- ・ 重力濃縮槽分離液配管

管 種：DCIP

口 径：φ 200