

〔業務の概要〕

- 件 名 四之宮水再生センター 受配電設備修理工事
- 工事場所 四之宮水再生センター（神奈川県平塚市四之宮四丁目 19 番 1 号）
- 期 間 契約日より令和 7 年 1 月 31 日まで
- 工事概要

* 内 容

四之宮水再生センターに設置されている受配電盤等の進相コンデンサ、直列リアクトル及び放電コイル等の交換とそれに伴う盤内改造を行うものです。

* 対象設備

特高受変電所	配電盤（製造業者：株式会社日立製作所）	4 面
高段電気室	コンデンサ盤（製造業者：株式会社明電舎）	2 面
	汚水ポンプ用コンデンサ盤（製造業者：株式会社明電舎）	2 面
第 1 ブロワ棟電気室	ブロワ盤（製造業者：株式会社明電舎）	1 面
水処理第 2 電気室	コンデンサ盤（製造業者：株式会社明電舎）	1 面
水処理 3, 4 系脱臭機室	動力制御盤（製造業者：株式会社明電舎）	1 面
第 1 砂ろ過棟	動力制御盤（製造業者：株式会社東光高岳）	1 面