

〔業務の概要〕

- 件 名 柳島水再生センター汚水ポンプ用電動機修理工事
- 工事場所 柳島水再生センター（茅ヶ崎市柳島 1900 番地）
- 期 間 契約日より令和 7 年 3 月 1 1 日まで
- 工事概要

* 内 容

低段 3 号汚水ポンプ用電動機について、工場への持込みによる分解・点検・コイルの巻替え、部品交換、各種測定試験等を行うものです。また、低段 3 号汚水ポンプ用始動制御器については交換を行うものです。

* 対象設備

- ・低段 3 号汚水ポンプ用電動機（560kW）
型 式：F2SB-HV
製造会社：三菱電機株式会社
- ・低段 3 号汚水ポンプ用始動制御器（抵抗器＋始動器）
抵抗器型式：NSG-162F
始動器型式：C-204-13.2
製造会社：三菱電機株式会社