

[業務の概要]

- 件 名 扇町水再生センター 最初沈殿池汚泥掻寄機修理工事
- 工事場所 扇町水再生センター（小田原市扇町六丁目 819 番地）
- 期 間 契約日より令和 7 年 2 月 28 日まで
- 工事概要

* 内 容

扇町水再生センター水処理設備の 1 系最初沈殿池汚泥掻寄機について、駆動部のスプロケット・チェーン等の交換、サイクロ減速機整備及び塗装整備を行うものです。

* 対象設備

- ・ 1 系最初沈殿池 No.1-1,2,3,4 初沈汚泥掻寄機（4 台）
 - 型 式：チェーンフライト式
 - 池 寸 法：池幅 7m、長さ 30m、深さ 3m
 - 機 長：24.95m
 - 製造業者：日立プラント建設株式会社