

〔業務の概要〕

- 件 名 扇町水再生センター 汚泥ポンプ修理工事
- 工事場所 扇町水再生センター（小田原市扇町六丁目 819 番地）
- 期 間 契約日より令和 6 年 12 月 20 日まで
- 工事概要

* 内 容

扇町水再生センター水処理設備の汚泥ポンプについて、現地での分解点検整備、消耗部品の交換及び塗装整備を行うものです。

* 対象設備

- ・ No.1-1,1-2 沈殿汚泥ポンプ（2 台）
型 式：片吸込うず巻ポンプ C3K-CM2-H
製造業者：太平洋機工株式会社
- ・ No.1-1,1-2 余剰汚泥ポンプ（2 台）
型 式：片吸込うず巻ポンプ D4K-DM2-H
製造業者：太平洋機工株式会社