

〔業務の概要〕

○ 件 名 柳島水再生センター等電気設備保守点検業務委託

○ 履行期間 契約日より令和7年3月10日まで

○ 業務概要

柳島水再生センター、太井ポンプ場、寸沢嵐ポンプ場、千木良ポンプ場、与瀬ポンプ場、吉野ポンプ場及び左岸幹線等に設置されている計装設備、受変電設備、電源設備、可変周波数電源装置について、消耗部品等の交換部品を含む点検整備を行うものです。

受注者は、対象機器の保守点検、機器（部品）の取付及び調整のための技術者（指導員）を（計装設備にあたっては必要に応じて）、当該機器の製造会社等から派遣してください。また、特殊技術を要する作業については、有資格技術者を派遣して業務を行ってください。

○ 履行場所

- ・ 柳島水再生センター : 茅ヶ崎市柳島1900番地
- ・ 太井ポンプ場 : 相模原市緑区太井1275番地
- ・ 寸沢嵐ポンプ場 : 相模原市緑区寸沢嵐314番2号
- ・ 千木良ポンプ場 : 相模原市緑区千木良410番3号
- ・ 与瀬ポンプ場 : 相模原市緑区与瀬241番4号
- ・ 吉野ポンプ場 : 相模原市緑区吉野374番4号
- ・ 幹線流量計（下九沢） : 相模原市緑区下九沢2907番地
- ・ 幹線流量計（相模が丘） : 座間市相模が丘六丁目36番地
- ・ 幹線流量計（座間） : 座間市座間二丁目1230番地
- ・ 幹線流量計（上今泉） : 海老名市上今泉六丁目52番地
- ・ 幹線流量計（下今泉） : 海老名市下今泉四丁目3番地
- ・ 幹線流量計（吉岡） : 綾瀬市吉岡3316番地
- ・ 幹線流量計（宮山） : 高座郡寒川町宮山2340番地
- ・ 幹線流量計（芹沢） : 茅ヶ崎市芹沢166番地
- ・ 幹線流量計（下寺尾） : 茅ヶ崎市下寺尾1385番地
- ・ 幹線流量計（岡田） : 高座郡寒川町岡田665番地
- ・ 幹線流量計（萩園） : 茅ヶ崎市萩園742番地
- ・ 幹線流量計（東海岸） : 茅ヶ崎市東海岸南三丁目12番地
- ・ 幹線流量計（柳島） : 茅ヶ崎市柳島1900番地（処理場内）