

仕 様 書

- 1 件 名 砂ろ過用部品購入
- 2 納入場所 四之宮水再生センター（平塚市四之宮四丁目19番1号）
- 3 納入期限 令和7年1月17日
- 4 品名・数量・仕様

品名	規格等	数量	単位	備考
エアールフトポンプ	SUS304 長さ:5950mm パイプ径:φ58	2	本	

- 5 機器仕様
- 型 式：移床式上向流連続式砂ろ過器
- 寸 法：φ2800mm×5700mmH
- ろ過速度：200m/日
- ろ過水量：1080m³/日
- 製造業者：月島機械株式会社