

[業務の概要]

- 件 名 柳島水再生センター 蓄電池修理工事
- 工事場所 柳島水再生センター（茅ヶ崎市柳島1900番地）
- 期 間 契約日より令和7年3月10日まで
- 工事概要
 - * 内 容
 - 柳島水再生センター特高受変電室及び管理棟2階電気室直流電源装置用蓄電池の交換を行うものです。
 - * 対象設備（既設）
 - 1. 特高受変電室直流電源装置(HD01) 1面
 - 蓄電池：MSJ-100-6×18個(MSE-100-6相当) 1組
 - 製造業者：新神戸電機株式会社
 - 2. 管理棟2階電気室蓄電池（一） 1面
 - 蓄電池：MSJ-150×54個(MSE-150相当) 1組
 - 製造業者：新神戸電機株式会社