

第 3-2 号様式

質問に対する回答書

案件番号：工柳 6201

件 名：柳島水再生センター 外壁タイル補修工事

番号	回答質問事項	回答
	剥離剤の種類、施工方法をご教授 ください。	バイオ剥離剤、バイオハクリ工法で見込 んでいます。 なお、同等の工法も認めます。