

## 〔業務の概要〕

- 件 名 柳島水再生センター汚水ポンプ用電動機修理工事
- 工事場所 柳島水再生センター（茅ヶ崎市柳島 1900 番地）
- 期 間 契約日より令和 8 年 3 月 1 0 日まで
- 工事概要

### \* 内 容

低段 7 号汚水ポンプ用電動機について、工場への持込みによる分解・点検・コイルの巻替え、部品交換、各種測定試験等を行うものです。また、低段 7 号汚水ポンプ用始動制御器については交換を行うものです。

### \* 対象設備

- ・低段 7 号汚水ポンプ用電動機（580kW）  
型 式：F2SB-HV  
製造会社：三菱電機株式会社
  
- ・低段 7 号汚水ポンプ用始動制御器（抵抗器＋始動器）  
抵抗器型式：NSG-162F  
始動器型式：C-204-13.2  
製 造 会 社：三菱電機株式会社