

仕 様 書

- 1 件 名 No.3ピストンポンプ用部品購入
- 2 納入場所 四之宮水再生センター（平塚市四之宮四丁目19番1号）
- 3 納入期限 令和8年3月10日

4 機器仕様

No.3ケーキ圧送ポンプ

項 目	仕 様 等	備 考
形 式	ダブルピストン式圧送ポンプ(DHT 10140-1D)	
吐 出 量	最大7m ³ /h	
圧 力	最大7.1MPa	
製 造 会 社	Weir Minerals Netherland b.v.	

5 品名・数量・仕様

品 名	規 格 等	数 量	単 位	備 考
ウェアリングプレート	SS+ステライト 883.500.680	1	個	
プロテクションスリーブ	SS 883.500.069	1	個	
プロテクションスリーブ	SS 883.500.528	1	個	

6 特記事項

納品時には受注者が直接納品するものとします。